

Bvh.:

Muster-Leistungsverzeichnis - Spachtel-, Abdichtungs- und Fliesenarbeiten

Bauteil: Balkon oder Terrasse FBK B0 - Dünnbett

Position		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
010	<p>Vorbereitung des Untergrundes:</p> <p>Reinigen des Untergrundes von haftungsmindernden Stoffen, Staubreste gründlich absaugen. Material aufnehmen und entsorgen.</p>	m ²
020	<p>Gefällespachtelung:</p> <p>Gefällespachtelung mit hydraulisch erhärtender, trasshaltiger, standfester Spachtelmasse (für Schichtstärken 2-30mm) herstellen. Vorbehandlung des Untergrundes mit Kunstharzemulsion zur Verbesserung des Haftverbunds. Verarbeitung von Spachtelmasse mit Kunstharzemulsion frisch in frisch. Spachtelmasse glatt und eben abziehen. Schichtdicke im Mittel _____mm. Gefälle ____%.</p> <p>Material: Sopro AusgleichsMörtelTrass (AMT 468), Sopro Haftemulsion (HE 449) oder gleichwertig.</p>	m ²
030	<p>Eventualposition: Gefälleestrich auf Rohbeton:</p> <p>Zementschnellestrich als Verbundestrich (d ≥ 25mm) der Mindestgüte CT-C25-F4 gemäß DIN 18560-3 und DIN EN 13813 als Unterbau für nachfolgende Bodenaufbauten zur Erzielung des notwendigen Gefälles. Herstellen mit Schnellestrichmörtel aus kunststoffvergütetem Spezialbindemittel und Estrichsand 0/8 im Mischungsverhältnis 1:5 in Gewichtsteilen. Vorbehandlung des Untergrundes mit zementärer, kunststoffvergüteter Kontaktschlämme als Haftbrücke. Die Verarbeitung von Estrichmaterial mit Kontaktschlämme erfolgt frisch in frisch. Estrich verdichten und die Oberfläche für die Aufnahme von Verbundabdichtung mit Fliesen im Dünnbett eben und glatt abziehen. Estrichdicke im Mittel _____mm. Gefälle ____%.</p> <p>Material: Sopro Haftschlämme Flex (HSF 748), Sopro Rapidur B5 (767), Estrichsand 0/8 oder gleichwertig.</p>	m ²

Bvh.:

Muster-Leistungsverzeichnis - Spachtel-, Abdichtungs- und Fliesenarbeiten

Bauteil: Balkon oder Terrasse FBK B0 - Dünnbett

Position		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
040	<p>Eventualposition: Dünnschichtiger Estrich auf Trennlage bzw. auf Wärmedämmung:</p> <p>Stellen und fixieren eines Randdämmstreifens an aufgehenden Bauteilen. Herstellen eines dünn-schichtigen zwei-komponentigen Epoxidharzestrichs auf Trennlage bzw. Wärmedämmung. Der Mörtel ist aufgrund seiner Druck- und Biegezugfestigkeiten für Schichtdicken ab 20mm geeignet. Estrich verdichten und die Oberfläche für die Aufnahme von Verbundabdichtung mit Fliesen im Dünnbett eben und glatt abziehen. Feldeinteilung ≤ 3,0 x 3,0m, Felder mit Randdämmstreifen trennen. Estrichdicke im Mittel _____mm. Gefälle ____%.</p> <p>Material: Sopro EpoxiMörtel (EE 771) oder gleichwertig.</p>	m ²
050	<p>Eventualposition: Feinspachtelung:</p> <p>Herstellen einer Feinspachtelung (Schichtdicke 1-5mm) zum Schließen von kleinen Poren und Lunkern, mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Dünnbettmörtel. Für die Aufnahme des nachfolgenden Verbundabdichtungssystems auf Wand- oder Bodenflächen.</p> <p>Material: Sopro's No. 1 Flexkleber (No.1 400) oder gleichwertig.</p>	m ²
060	<p>Abdichten von Bewegungs- und Anschlussfugen, Ecken:</p> <p>Hochelastisches, gewebekaschiertes Sicherheitsdichtband sowie vorgefertigte Innen- und Außenecken über Anschluss- und Bewegungsfugen sowie Wandecken mit Verbundabdichtungsmaterial fixieren und vollständig überdecken. Stöße überlappend ausführen.</p> <p>Material: Sopro Dichtband (DB 438), Sopro Dichtecken/innen und außen (DE 014/015) oder gleichwertig.</p>	lfm

Bvh.:

Muster-Leistungsverzeichnis - Spachtel-, Abdichtungs- und Fliesenarbeiten

Bauteil: Balkon oder Terrasse FBK B0 - Dünnbett

Position		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
070	<p>Eventualposition: Abdichtungsanschluss an Bodenabläufe:</p> <p>Aufstockelement des Bodenablaufes ausrichten und mit hydraulisch schnell erhärtendem, schwindarmem Spezialvergussmörtel vergießen. Anschließen der Verbundabdichtung an den Abdichtungsflansch des Aufstockelementes unter Einlage von alkalibeständigem Glasgittergewebe als Verstärkung.</p> <p>Material: Sopro Racofix Spezialvergussmörtel (SGM 745), Sopro Armierung (AR 562) oder gleichwertig.</p>	Stk
080	<p>Flächenabdichtung an Bodenflächen (FBK B0) mit flexibler Dichtschlämme:</p> <p>Mineralischen Untergrund im Außenbereich leicht mattfeucht vornässen. Bodenflächen, einschließlich Sockelbereich mit flexibler, zementärer Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im Spachtelverfahren beschichten. Sockelbereiche sind bis auf 15cm üOKFFB abzudichten. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlerstellenfrei und in gleichmäßiger Dicke erfolgen. Aufträge jeweils trocknen lassen. Gesamt-Trockenschichtstärke mind. 2,0mm.</p> <p>Material: Sopro Dichtschlämme Flex 1-K (DSF 523) oder gleichwertig.</p>	m ²
090	<p>Eventualposition: Flächenabdichtung mit dünnschichtiger Abdichtungsbahn:</p> <p>Mineralischen Untergrund im Außenbereich leicht mattfeucht vornässen. Abdichten der Boden- und Sockelflächen mit einer flexiblen, spannungsabbauenden und wasserundurchlässigen Abdichtungs- und Entkopplungsbahn. Die vlieskaschierte Bahn mit zementären, schnell erhärtenden, flexiblen Dünnbettkleber C2 F nach DIN EN 12004 und mind. S1 nach DIN EN 12002 vollsatt verkleben. Stöße sind mit einem Spezialdichtstoff durchlaufend und überlappend zu verkleben. Bahndicke = 1,1 mm. Sockelbereiche sind bis auf 15cm üOKFFB abzudichten. An aufgehenden Bauteilen und über Bewegungsfugen systemgeeignete Dichtbänder einarbeiten.</p> <p>Material: Sopro Racofix Montagekleber (818), Sopro's No.1 schnell (No.1 404), Sopro Abdichtungs- und Entkopplungsbahn plus (AEB 639) oder gleichwertig.</p>	m ²

Bvh.:

Muster-Leistungsverzeichnis - Spachtel-, Abdichtungs- und Fliesenarbeiten

Bauteil: Balkon oder Terrasse FBK B0 - Dünnbett

Position		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
100	<p>Balkonrandprofil/Tropfkante einbauen:</p> <p>Winkelförmiges Balkonrandprofil bzw. Tropfkante mit Befestigungsflansch mit flexiblem Fliesenkleber befestigen.</p> <p>Material: Sopro's No.1 Flexkleber (No.1 400) oder gleichwertig.</p>	lfm
110	<p>Verlegen von Bodenfliesen:</p> <p>Fliesenfabrikat: _____ Fliesentyp: _____ Fliesenformat: _____ Fliesenfarbe: _____ Rutschhemmung: _____</p> <p>Weitestgehend hohlraumfreies Verlegen der Bodenfliesen im Dünnbett auf Verbundabdichtung mit zweikomponentigem, zementärem und hochflexiblem Fließbettmörtel, C2 EF nach DIN EN 12004 und S2 nach DIN EN 12002.</p> <p>Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem, trasshaltigem, hochflexiblem Fugenmörtel verfugen. CG2 nach DIN EN 13888. Fugenbreite _____ mm, Fugenfarbe _____.</p> <p>Material: Sopro MegaFlex S2 (665), Sopro FlexFuge (FL) oder gleichwertig.</p>	m ²
120	<p>Ansetzen von Sockelfliesen:</p> <p>Fliesenfabrikat: _____ Fliesentyp: _____ Fliesenformat: _____ Fliesenfarbe: _____</p> <p>Ansetzen der Sockelfliesen im Dünnbett auf Verbundabdichtung mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Dünnbettmörtel, C2 TE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002.</p> <p>Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem, trasshaltigem, hochflexiblem Fugenmörtel verfugen. CG2 nach DIN EN 13888. Fugenbreite _____ mm, Fugenfarbe _____.</p> <p>Material: Sopro's No.1 Flexkleber (No.1 400), Sopro FlexFuge (FL) oder gleichwertig.</p>	lfm

Bvh.:

Muster-Leistungsverzeichnis - Spachtel-, Abdichtungs- und Fliesenarbeiten

Bauteil: Balkon oder Terrasse FBK B0 - Dünnbett

Position		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
130	<p>Anschlussfugen schließen:</p> <p>Anschluss- und Bewegungsfugen mit elastischem, fungizid und fungistatisch eingestelltem Fugenfüllstoff verfüllen. Fugenfarbe _____.</p> <p>Material: Sopro SanitärSilicon oder gleichwertig.</p> <p>Folgende Technische Datenblätter sind bei der Verarbeitung der Produkte zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sopro Haftemulsion (HE 449) - Sopro AusgleichsMörtelTrass (AMT 468) - Sopro Rapidur B5 (767) - Sopro Haftschlämme Flex (HSF 748) - Sopro EpoxiMörtel (EE 771) - Sopro Racofix Spezialvergussmörtel (SGM 745) - Sopro Armierung (AR 562) - Sopro Grundierung (GD 749) - Sopro Dichtband (DB 438) - Sopro Dichtecke innen/außen (DE 014/015) - Sopro Dichtschlämme Flex 1-K (DSF 523) - Sopro Abdichtungs- und EntkopplungsBahn plus (AEB 639) - Sopro MegaFlex S2 (665) - Sopro's No.1 (No.1 400) - Sopro's No.1 schnell (No.1 404) - Sopro FlexFuge (FL) - Sopro SanitärSilicon 	lfm